

CALCUL D9a			
HAUDECOEUR La BUTTE AUX BERGERS LOUVRES 95380		25/06/18	
Besoins pour la lutte extérieure	2	Résultat document D9 : (Besoins x 2 heures au mini. Sauf 2663 - 3h pour stockage)	600
Moyens de lutte intérieure contre incendie	Sprinklers	Volume réserve intégrale de la source principale ou besoins x durée théorique maxi de fonctionnement	0
	Rideau d'air	Besoins x 90 mm	0
	RIA	A négliger	0
	Mousse HF et MF	Débit de solution moussante x temps de nettoyage (égal 15-25 mm)	0
	Brouillard d'eau et autres systèmes	Débit x temps de fonctionnement requis	0
Volumes d'eau liés aux intempéries	18670	10 l/m ² de surface de drainage	187
Présence stock de liquides		20% de volume contenu dans le local contenant le plus grand volume	0
Volume total de liquide à mettre en rétention en m³			787