

OBSERVATIONS, AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC

4 mars 2019

Observations transmises par voie électronique à pref-icpe@val-doise.gouv.fr à insérer sur le registre à disposition des citoyens à la mairie de Louvres, accessible du 4 février au 4 mars 2019

d'un projet de construction d'un entrepôt logistique par la Société SCI VOSTOK sur la ZAC de la Butte aux Bergers située sur la commune de Louvres.

Sur cette ZAC cinq entrepôts similaires ont fait l'objet d'une demande d'autorisation, la Société BARJANE, la Société PANHARD DÉVELOPPEMENT, la Société LAUMARI, la Société FIDEL FILLAUD, la Société HAUDECOEUR et aujourd'hui la **Société SCI VOSTOK**. La zone d'implantation présente des risques d'effondrement liés à la présence de carrières souterraines. Pourquoi l'avis de l'inspection Générale des Carrières n'a-t-il pas fait l'objet d'un préalable à la demande d'autorisation ?

LA PRÉSERVATION DES NAPPES AQUIFERES

Les eaux d'extinction incendie sont une source de pollution des nappes aquifères. Un captage AEP situé à un kilomètre du site est à l'arrêt depuis mai 1996 suite à une pollution aux cyanures des eaux souterraines. La capacité de confinement des eaux d'extinction incendie est évaluée à 765 m³. Le calcul de ce volume ne mentionne pas la valeur de la référence pluviométrique prise en compte. La ville de Paris pour un exercice de simulation d'inondation a retenu une pluie centennale. Les eaux d'extinction cumulées à une pluie diluvienne, qui ne peut plus être considérée comme hypothétique, rendront insuffisant le volume du bassin de rétention. Par conséquent la capacité du bassin devra être reconsidérée.

PERIODICITE DES ANALYSES

Il est prévu un diagnostic final de l'état du sol et des eaux souterraines en cas de cessation d'activité. Pourquoi ne pas avoir une attitude préventive dans ce domaine et instituer un diagnostic annuel afin d'enrayer une pollution éventuelle ?

Observations rédigées conjointement le 1 mars 2019 par :

Roger SCHEFFLER

7 rue des Platanes

95190 Goussainville

Tél. : 01 39 88 93 97

Courriel : roger.scheffler@laposte.net

Et ASA Secteur Nord

3 rue Ferdinand Buisson

95190 Goussainville

Tél. : 01 39 88 83 87

Courriel : asa.secteur-nord@wanadoo.fr