

**EXTINCTEURS****Q 4****COMPTE-RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE****Titulaire de la certification**

Nous, soussignés, entreprise titulaire des certifications conjointes APSAD & NF Service d'installation et de maintenance des extincteurs <sup>1</sup>, sous le n° **164/06/04 - 285**

Nom (ou raison sociale) **PARFLAM**

✉ **ZAC de l'horloge - 1 Bd du Moulin à vent - PUISEUX PONTOISE BP 20020**  
**95652 CERGY PONTOISE Cedex**

**Installation**

avons procédé le 28/04/2016 à la vérification périodique de l'installation d'extincteurs mise en service le 28/02/2014 réalisée dans l'établissement suivant :

Nom (ou raison sociale) **AUTO 2001**

✉ RN 370 - Les tulipes de France  
 95500 GONESSE

Nature de l'activité **DEPOT / STATION DE MONTAGE**

Cette installation a fait l'objet d'une déclaration de conformité N4 n° **55570\_2014**

**Visite précédente**

Date : 30/04/2015

Événements survenus depuis la visite précédente (caractéristiques de l'installation après modifications) :  
**RAS**

**L'installation**

est conforme et est maintenue conformément aux exigences de la règle APSAD R4  
 présente les points de non conformité ci-dessous :

Points de non-conformité par rapport à la règle APSAD R4 (distinguer les points de non conformité relatifs aux exigences d'installation proprement dites de ceux relatifs aux exigences de maintenance et, le cas échéant, date à laquelle ils ont été signalés) : **RAS**

**Améliorations proposées : RAS**

La visite de vérification a été effectuée par **Mr MOREIRA**

en présence de **M. FRANSISCO**

**A PUISEUX PONTOISE** le : 26/05/2016

Ce compte-rendu doit être transmis dans un délai de 1 mois au client en 2 exemplaires (1 original + 1 copie), l'original étant conservé sur le site de l'installation, l'autre étant destiné à son assureur.

**Parflam****Protection incendie**

Société du Groupe M.M. Finances

ZAC de l'horloge - 1 Bd du Moulin à Vent

PUISEUX PONTOISE BP 20020

95652 CERGY PONTOISE Cedex

Tel. **01 75 72 05 00** - Fax **01 75 72 05 01**S.A. au capital de 1.120.000 Euros - R.C.S. PONTOISE B 384 824 496  
Siret 384 824 496 00101 - A.P.E. 4669 B**afnor**  
CERTIFICATION

<sup>1</sup> Certifications conjointes délivrées par le CNPP, Organisme certificateur reconnu par la profession de l'Assurance - Département Certification CNPP Cert. - Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - BP 2265 - 27950 SAINT MARCEL - www.cnpp.com et AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX - www.marque-nf.com  
 Ces certifications prouvent la conformité du service aux dispositions de la règle APSAD R4, de la norme NF S 61-922 et du règlement I4 - NF 285 et garantissent que les compétences du personnel, les moyens matériels, l'organisation, l'accueil et l'identification des besoins, le contrat, les prestations techniques de conception, de réalisation, de vérification de conformité initiale, de maintenance et de vérifications périodiques sont contrôlées régulièrement par CNPP Cert. et AFNOR Certification.

# INVENTAIRE du MATERIEL



Code Client :

55570

Concerné : AUTO 2001

RN 370  
LES TULIPES DE France  
95500 GONESSE

Agent :

MOREIRA

Date de vérification :

28 avril 2016

Rédacteur :

MELLE HUARD

Date de mise à jour :

26 mai 2016

N°	LOCALISATION		TYPE DU MATERIEL				ANNEE Extincteur	Charge maint. "C" - Recharge "R" Quinquennale "Q" - Décennale "D" (lettre + 2 derniers chiffres de l'année)	OBSERVATIONS
	Etage	Emplacement	EP	PP	CO2	Autre			
1	RDC	BUREAU	6				2007	C15	
2	RDC	BUREAU			2		2014		
3	1	BUREAU	6				2007		
4	1	BUREAU			2		2011		
5	RDC	STATION DE MONTAGE		6			2014		
6	RDC	STATION DE MONTAGE		6			2011	C16	
7	RDC	STATION DE MONTAGE		6			2014		
8	RDC	STATION DE MONTAGE		6			2014		
9	RDC	PRES CAISSE	6				2015		
10	RDC	FOND DEPOT (VERS CASSE)		6			2015		
11	RDC	COMPTOIR		6			2007		
12	RDC	T.E DEPOT			2		2010		
13	RDC	DEPOT RAYON ECHAPPEMENTS		6			2014		
14	RDC	DEPOT ARRIERE		6			2014		
15	RDC	DEPOT		6			2015		
16	RDC	DEPOT		6			2007		
17	RDC	DEPOT		6			2015		
18	RDC	DEPOT		9			2006		
19	RDC	DEPOT		9			2006		
20	RDC	DEPOT		6			2015	R15	

N°	LOCALISATION		TYPE DU MATERIEL				ANNEE Extincteur	Charge maint. "C" - Recharge "R" Quinquennale "Q" - Décennale "D" (lettre + 2 derniers chiffres de l'année)	OBSERVATIONS
	Etage	Emplacement	EP	PP	CO2	Autre			
21	RDC	DEPOT	6				2015		
22	RDC	DEPOT		9			2007		
23	RDC	2ème DEPOT		6			2007		
24	RDC	2ème DEPOT		9			2014		
25	RDC	2ème DEPOT		9			2011	C16	
26	RDC	2ème DEPOT		6			2011	C16	
27	RDC	2ème DEPOT		6			2012		
28	RDC	2ème DEPOT		6			2015		
29	RDC	2ème DEPOT		6			2014		
30	RDC	T.E 2ème DEPOT			5		2015		